

Số: 02/BCĐGHC

Đồng Nai, ngày 22 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN

1. Ngày đánh giá: ngày 22 tháng 07 năm 2019
2. Địa điểm đánh giá: Tại Công ty TNHH Ống Gang Cầu Đài Việt
3. Tên sản phẩm: Van công có đường kính DN450 mm , áp suất 1 Mpa và 1,6 Mpa.
4. Số hiệu tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng: theo tiêu chuẩn ISO 5752:1982
5. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm: Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng tỉnh Đồng Nai.
6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn
- 6.1 Thử nghiệm mẫu: 04/07/2019

- Van công loại đường kính DN450 mm, áp suất 1 MPa và 1,6 MPa

Stt	Chỉ tiêu chất lượng	Yêu cầu tiêu chuẩn	Kết quả thí nghiệm	Kết luận
1	Kích thước từ mặt tới mặt (mm)	432 ± 3	432,6	Đạt


6.2 Đánh giá về hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng:

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được cấp Giấy chứng nhận số 18/2299 ngày 25/08/2018 bởi Tổ chức Certech có hiệu lực đến ngày 03/08/2021.

7. Kết luận:

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Người đánh giá


Nguyễn Văn Sơn

Xác nhận của lãnh đạo tổ chức, cá nhân


CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
ỐNG GANG CẦU
ĐÀI VIỆT
ĐỒNG NAI
KANG CHAO TUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

